

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGR.271.5.2018 pn.:
„Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich”

**Korekta do wyjaśnień treści SIWZ
nr pisma IGR.271.5.11.2018**

1. Wyjaśnienie treści SIWZ

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam poniżej treść zapytania:

Korekta dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2:

Pytanie nr 2

W opisie zawartym w PFU dotyczącym: Modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne DZ
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m²•K) Wymagany typ stolarki:
Stolarka bardzo szczelna ($a < 0,3$) Został opisany wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Istniejące drzwi zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ciepła przegrody $U = 2,00$

[W/m²K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody
 $U_{max} =$

1,30 [W/m²K]. Zaleca się wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego.

Pozycji ta nie znajduje się w dołączonym kosztorysie. Proszę o jednoznaczne określenie czy w zakresie zadania jest wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy.

Prawidłowa odpowiedź do pytania nr 2

W celu uzyskania zakładanego efektu ekologicznego i innych wskaźników dla przedmiotowej inwestycji konieczna jest wymiana drzwi wejściowych na nowe o współczynniku U dla nowej stolarki: min. 1,300 W/(m²•K).

Wykonawca powinien ująć koszty wymiany drzwi wejściowych zgodnie ze wskazanymi parametrami. W wycenie należy uwzględnić koszty pominięte w kosztorysie.

- 2. Nie zostały dokonane zmiany treści inne, niż wprost zacytowane w niniejszym piśmie.**
- 3. Sporządzając ofertę przetargową należy uwzględnić powyższe zmiany.**

Z up. Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
Gabriel Kuczera
Sekretarz Gminy