

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IGR.271.3.2017 pn.:

**„Budowa dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody pitnej o pojemności 576 m³
na terenie stacji uzdatniania wody w Makowie”**

I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku w postępowaniu za właściwe, w zakresie: wykonania podziemnego żelbetowego zbiornika szczelnego na gnojowicę o pojemności 1075 m³.

ODPOWIEDŹ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez zamawiającego na właściwym etapie prowadzonego postępowania – po złożeniu ofert przez wykonawców. Jednocześnie informuję, iż zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia.

II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), **zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:**

1. Zmianie ulega treść punktu 6.1.2) tiret pierwsze SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
 - *nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą w swoim zakresie budowę żelbetowego zbiornika na substancje ciekłe o pojemności nie mniejszej niż 300 m³ (słownie: trzysta metrów sześciennych).*
2. **Zmianie na dzień 31.05.2017r. ulega termin składania i otwarcia ofert, w związku z czym:**
 - punkt 11.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego – w sekretariacie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

- punkt 11.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w dniu 31.05.2017r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego – w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

- punkt 10.12. SIWZ otrzymuje brzmienie:

*Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: **Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie** oraz opisane: „**OFERTA do przetargu nr IGR.271.3.2017 pn. „Budowa dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody pitnej o pojemności 576 m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Makowie”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.05.2017r. godz. 11:00**”.*

3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

WOJCI GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Kowczyński